

2026年3月实验室专项（电气、消防）安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	整改结果	整改结果
土木与水利工程学院 (土木楼 513)	李权	 <p>承装氢气瓶的气瓶柜距离配电箱过近</p>	已整改	 <p>将配电箱改为防爆型，并做接地、防静电处理</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 112)	朱承驻	 <p>配电箱保护盖缺失</p>	已整改	 <p>加装配电箱保护盖</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构 大厅 106)	武学周	 <p>插线板置地</p>	已整改	 <p>有效固定插线板</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构 大厅 106)	武学周	  <p>消防设施被物品阻挡</p>	已整改	  <p>移走消防设施旁边的遮挡物</p>

<p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 403)</p>	<p>胡颖</p>	 <p>插线板置地</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定插线板</p>
<p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 403)</p>	<p>胡颖</p>	 <p>灭火器材摆放位置不合理</p>	<p>已整改</p>	 <p>将灭火器材放置门口处</p>
<p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 202)</p>	<p>陈星</p>	 <p>用矿泉水瓶承装试剂</p>	<p>已整改</p>	 <p>矿泉水瓶撕掉包装,重新张贴标签</p>
<p>机械工程学院 (机械楼 115 西)</p>	<p>徐东镇</p>	 <p>气体管道连接不紧密,接线板置地且串联,气体钢瓶未固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>气体管道连接紧密,接线板不置地、不串联,有效固定气体钢瓶</p>

<p>材料科学与工程学院 (西教学楼 407)</p>	<p>钟志宏</p>	 <p>吹风机插头未及时拔出</p>	<p>已整改</p>	 <p>吹风机不使用时及时拔出</p>
<p>材料科学与工程学院 (西教学楼 406)</p>	<p>崔接武</p>	 <p>化学品摆放不规范</p>	<p>已整改</p>	 <p>化学品有序摆放</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 306)</p>	<p>秦海利</p>	 <p>配电箱没有盖板</p>	<p>已整改</p>	 <p>配电箱没有盖板</p>
<p>材料科学与工程学院 (西教学楼 404)</p>	<p>崔接武</p>	 <p>接线板置地</p>	<p>已整改</p>	 <p>接线板不置地</p>
<p>汽车与交通工程学院 (三立苑 215)</p>	<p>夏光</p>	 <p>消防器材摆放不规范</p>	<p>已整改</p>	 <p>消防器材摆放在方便取用的地方</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 709 西)</p>	<p>冯乙巳</p>	  <p>管控类化学品未按规定管理，水龙头滴漏</p>	<p>已整改</p>   <p>管控类化学品已按规定管理，水龙头已修好</p>
<p>电气与自动化工程学院 (电机楼 123 东侧)</p>	<p>孙越</p>	 <p>插线板置地</p>	<p>已整改</p>  <p>插线板不置地</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 709 东)</p>	<p>冯乙巳</p>	 <p>管控类化学品未按规定管理</p>	<p>已整改</p>  <p>管控类化学品已按规定管理</p>
<p>汽车与交通工程学院 (汽车环保技术研究所 101)</p>	<p>张贤文</p>	 <p>气瓶管道连接不紧密</p>	<p>已整改</p>  <p>气瓶管道连接紧密</p>

<p>机械工程学院 (机械楼 113)</p>	<p>黄晓勇</p>	 <p>接线板置地</p>	<p>已整改</p>	 <p>接线板不置地</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 310)</p>	<p>宋永红</p>	 <p>配电箱前堆放纸箱</p>	<p>已整改</p>	 <p>已移去配电箱前纸箱</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 319 西)</p>	<p>李冰</p>	 <p>配电箱被遮挡，配电箱没有盖板</p>	<p>已整改</p>	 <p>配电箱被遮挡，配电箱没有盖板</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 323)</p>	<p>翟林峰</p>	  <p>配电箱没有盖板</p>	<p>已整改</p>	  <p>已装好配电箱盖板</p>

化学与化工学院
(升华楼 314)

谢建晖



管控类化学品没有按规定保管，
配电箱没有盖板，钢气瓶放置在
配电箱前

已整改



管控类化学品已按规定保管，配电
箱已装盖板，钢气瓶放置在气瓶柜
里