

2024年3月实验室安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否 整改	整改结果
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 516)	陈天虎	 配备试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 516)	陈天虎	 加热设备无操作规程	已整改	 加热设备周边醒目位置张贴 安全操作规程

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 516)	陈天虎	 插线板未固定	已整改	 已有效固定电源插座
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 516)	陈天虎	 插线板未固定	已整改	 已有效固定电源插座

资源与环境工程学院
(纬地楼 主 311-1)

汪方跃



插线板未有效固定

已整改



已有效固定电源插座

资源与环境工程学院
(纬地楼 主 217)

陈冬



插线板老国标

已整改



已更换插线板

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 215B)	崔康平	 插线板置于地面	已整改	 已有效固定电源插座
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 212)	岳正波	 药品室未张贴安全信息牌	已整改	 药品室已张贴安全信息牌

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 112)	朱承驻	 插线板置于地面	已整改	 已有效固定电源插座
电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 107)	邱亚	 实验室无安全信息牌	已整改	 实验室已安装安全信息牌

电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 213)	王付胜	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 实验室观察窗遮挡已移除
电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 105)	杨淑英	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 实验室观察窗遮挡已移除

电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 111)	张国荣	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 实验室观察窗遮挡已移除
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1003)	魏兆军	 钢气瓶未固定	已整改	 已固定钢气瓶

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1108)	汪惠丽	 观察窗被遮挡	已整改	 已移除遮挡物
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1108)	汪惠丽	 配制试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签

电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 507)	张鹏	 插线板置于地面	已整改	 已有效固定电源插座
电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 507)	张鹏	 观察窗被遮挡	已整改	 已移除遮挡物

电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 607)	秦剑	 未张贴安全信息牌	已整改	 已张贴安全信息牌
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼1302)	倪凡	 气瓶状态牌缺失	已整改	 已配备气瓶状态牌

仪器科学与光电工程学院
(逸夫科教楼1306)

倪凡



钢气瓶状态牌损坏

已整改



已配备钢气瓶状态牌

仪器科学与光电工程学院
(逸夫科教楼1306)

倪凡



钢气瓶状态牌缺失

已整改



已配备钢气瓶状态牌

机械工程学院 (2 号实验楼 202)	张桂明	 实验室卫生脏乱差	已整改	 改善实验室卫生条件
机械工程学院 (2 号实验楼 202)	张桂明	 实验室内摆放简易床和自行车	已整改	 已清理无关物品

食品与生物工程学院 (三号实验楼 103)	王军辉	 易制毒化学品柜未上锁	已整改	 易制毒化学品实行双人双锁管理
汽车与交通工程学院 (热动楼 105)	孟顺	 网线、实验用线散落在地	已整改	 已整理

汽车与交通工程学院 (热动楼 105)	孟顺	 插线板置于地面	已整改	 已有效固定电源插座
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	谢巧勤	 化学试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签

资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 203-1)	李云霞	 配备试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	 气瓶无状态牌	已整改	 已配备气瓶状态牌