

2026 年 8 月实验室安全检查

地点	负责人	隐患描述
机械工程学院 (格物楼 103)	田明	 安全出口处放置机器设备，疏散通道不畅通
机械工程学院 (格物楼 103)	田明	 插线板置地，未有效固定
机械工程学院 (格物楼 103)	田明	 配电箱保护盖缺失
机械工程学院 (格物楼 111- (南))	王勇	 未更新新版实验室安全信息牌
机械工程学院 (格物楼 716)	田明	 配电箱下面存放纸箱

汽车与交通工程学院 (格物楼 213)	姜俊昭	 实验室观察窗被遮挡
电气与自动化工程学院 (高压楼高压大厅)	潘平	 安全逃生指示牌被物品遮挡
电气与自动化工程学院 (高压楼高压大厅)	潘平	 插线板置地，未有效固定
电气与自动化工程学院 (高压楼高压大厅)	潘平	 高温装置未张贴操作规程
电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	杨克荣	 废液桶敞口放置

材料科学与工程学院 (材料楼 N215)	蒋阳	 气体钢瓶未固定
材料科学与工程学院 (材料楼 808)	陈翌庆	 管式炉高温出气口与氧气瓶安全距离不足
材料科学与工程学院 (材料楼 906)	罗派峰	 存有易制爆（丙酮）化学品的试剂柜未上锁
材料科学与工程学院 (材料楼 906)	罗派峰	 配电箱下面存放纸箱
材料科学与工程学院 (材料楼 907)	宋晓辉	 电吹风使用完毕后未及时拔除电源插头