



2025 年 3 月安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
数学学院 (翡翠科教楼 1507)	王青山	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 已移除遮挡物
计算机与信息学院 (人工智能学院) (翡翠科教楼 C501)	方宝富	 实验室信息牌未更新	已整改	 实验室信息牌已更新
微电子学院 (翡翠科教楼 D 楼 D204-1)	刘士兴	 实验室器物摆放杂乱，卫生差	已整改	 已整理
微电子学院 (翡翠科教楼 D206)	刘波	 实验室气体钢瓶未固定	已整改	 气体钢瓶已固定

材料科学与工程学院 (材料楼 N301)	陈雷	 实验室观察窗被遮挡	已整改	 已移除遮挡物
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 插线板未有效固定	已整改	 已有效固定插线板
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 气体钢瓶无状态牌	已整改	 已添加气体钢瓶状态牌
材料科学与工程学院 (材料楼 S101)	刘爱军	 插线板置于地面	已整改	 已固定插线板

材料科学与工程学院 (材料楼 S101)	刘爱军	 实验室气体钢瓶未固定	已整改	 气体钢瓶已固定
电气与自动化工程学院 (电学平房电学平房 5)	徐晨曦	 实验室信息牌未更新	已整改	 实验室信息牌已更新
汽车与交通工程学院 (格物楼 111 北)	黄鹤	 实验室卫生脏乱差	已整改	 已整理
机械工程学院 (格物楼 719)	方应翠	 插线板置于地面	已整改	 已固定插线板

机械工程学院 (格物楼 702)	方应翠	 插线板未固定	已整改	 已固定插线板
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 104)	马孟超	 化学试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
食品与生物工程学院 (化工楼 112)	商亚芳	 实验室信息牌未更新	已整改	 实验室信息牌已更新
资源与环境工程学院 (生化楼 106)	邓锐	 实验室信息牌未更新	已整改	 实验室信息牌已更新

化学与化工学院 (化学化工楼 113)	杨曦	 实验室信息牌未更新	已整改	 实验室信息牌已更新
材料科学与工程学院 (化工楼 313)	陈妍	 实验室信息牌未更新	已整改	 实验室信息牌未更新
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	 量桶破损，未及时更换	已整改	 破损量筒做实验废弃物处理
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	 进出门通道被杂物堵住	已整改	 已清理进出门通道

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 405)	刘东光	A photograph showing three white plastic chemical containers sitting on a blue plastic tray. The containers have some red text on them, but they are not clearly legible. The background shows a blue cabinet and a wooden door. 废弃物暂存区无标识
---------------------------------	------------	--