



2023年11月安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否 整改	整改结果
化学与化工学院 (化学化工楼 410)	叶同奇	 氢气瓶与氧气瓶混放且离加热设备较近	已整改	 已整改
化学与化工学院 (化学化工楼 410)	叶同奇	 氧气压力阀用于非氧气气瓶	已整改	 已整改

化学与化工学院 (化学化工楼 410)	叶同奇	 气体管线未固定导致管线断裂	已整改	 气体管线已固定
化学与化工学院 (化学化工楼 408)	周红洋	 烘干箱等加热设备使用时房间 无人值守	已整改	 已整改

化学与化工学院 (化学化工楼 408)	周红洋	 强酸类危险化学品存储不当	已整改	 强酸类危险化学品已规范存储
化学与化工学院 (化学化工楼 503)	郭福领	 化学品存储不规范	未整改	 化学品已规范存储

化学与化工学院 (化学化工楼 503)	郭福领	 实验试剂（配剂）未张贴试剂 （药品）标签	未整改	 实验试剂（配剂）已张贴试剂 （药品）标签
化学与化工学院 (化学化工楼 507)	杨曦	 急救药箱内药品已经过期	未整改	 急救药箱内药品已经更新

化学与化工学院 (化学化工楼 515)	刘娟	 通风橱内存放实验无关的物品	未整改	 已整改
化学与化工学院 (化学化工楼 515)	刘娟	 房间内未配置洗眼器	未整改	 房间内已添置洗眼器

化学与化工学院 (化学化工楼 518)	姚鑫	 易制爆品未使用防爆化学品柜	未整改	 易制爆品已使用防爆化学品柜
化学与化工学院 (升华楼 306)	张传玲	 废弃物暂存区无标识	已整改	 废弃物暂存区已张贴警示标识


化学与化工学院 (升华楼 311)	韩士奎	 钢气瓶无状态牌	已整改	 已配备钢气瓶状态牌
化学与化工学院 (升华楼 310)	薛敬哲	 试剂瓶叠放	已整改	 已整改

化学与化工学院 (升华楼 618)	罗云飞	 安全信息牌上有空白栏未填写	已整改	 安全信息牌上信息填写完整
化学与化工学院 (升华楼 618)	罗云飞	 废液无防渗漏托盘	已整改	 已配备防遗洒、防渗漏设施

化学与化工学院 (升华楼 610)	王琪	 钢气瓶未固定，无状态牌	已整改	 已固定气瓶并配备钢气瓶状态牌
化学与化工学院 (升华楼 713)	罗梅	 废弃物暂存区无标识，化学试剂与 废弃物需分区存放	已整改	 张贴废弃物暂存区标识，化学试剂 与废弃物已分区存放

化学与化工学院 (升华楼 713)	罗梅	 配制试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
化学与化工学院 (升华楼 713)	罗梅	 安全信息牌上未填写信息	已整改	 安全信息牌上信息填写完整

化学与化工学院 (升华楼 713)	罗梅	 插线板老国标且未有效固定	已整改	 更换新国标插线板并有效固定
化学与化工学院 (升华楼 709 西)	李明明	 废液桶无废液标签	未整改	 废液桶已粘贴标签

化学与化工学院 (升华楼 709 东)	樊士璐	 一次性口罩和卫生纸等实验用品 留在通风橱里	已整改	 已整理
化学与化工学院 (升华楼 709 东)	樊士璐	 化学品泄漏未及时处理	已整改	 已及时清理泄漏的化学品

化学与化工学院 (升华楼 709 东)	樊士璐	 电吹风用毕未及时拔除电源	已整改	 已整改
化学与化工学院 (升华楼 707 西)	李明明	 一次性手套或卫生纸等留在通风柜内	已整改	 已整改

化学与化工学院 (升华楼 705 西)	李明明	 废液桶无废液标签，废液桶与普通化学品未分区存放	已整改	 废液桶已粘贴信息标签，废液桶与普通化学品已分区存放
化学与化工学院 (升华楼 705 东)	朱成峰	 将通风橱作为试剂存放场所	已整改	 已整改

化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 配制试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 电吹风用毕未及时拔除电源	已整改	 已整改

化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 配电箱周围放置废液桶	已整改	 已搬移废液桶
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 废液桶叠放	已整改	 已整改

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 407)	陈星	 气体钢瓶无状态牌	已整改	 已配备气体钢瓶状态牌
工业与装备技术研究院 (斛兵楼 407)	陈星	 加热设备无安全警示标识和操作 规程	已整改	 已张贴高温警示标识和安全操作 规程

工业与装备技术研究院 (斛兵楼 408)	李亨	 加热设备无安全警示标识和操作 规程	已整改	 已张贴高温警示标识和安全操作 规程
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 215B)	崔康平	 配电箱被遮挡	已整改	 已搬移遮挡物

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 215B)	崔康平	 化学试剂无品名标签	已整改	 已张贴试剂品名标签
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 215B)	崔康平	 插线板未有效固定	已整改	 已有效固定插线板

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 516)	陈天虎	加热设备无安全警示标识，加热设备阻挡配电箱	已整改	已张贴高温警示标识，移除遮挡设备
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 516)	陈天虎	管制类化学品未按规定存放	已整改	已按要求合理存放

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 616)	谢巧勤	 通风柜内放置的物品距离调节门 内侧 15 厘米以内	已整改	 已整改
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 616)	谢巧勤	 配电箱被遮挡	已整改	 已搬移遮挡物

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	钢气瓶未有效固定	已整改	钢气瓶已有效固定
----------------------------------	------------	--	------------	---